


PE D32 SDR11

Rögzítő furatok
Ø9-4db

PE D63 SDR11



Védőcsőtartó hüvelyezés

Az berendezés további tartozékai: 1db D32 egyenes és 1db D63 méretű hajlított védőcsővezés

A berendezést megbontatlan, fagyhatár alatti felületre épített, hőhatár feletti magasságú beton alapzásra kell rögzíteni!

A mindkét védőcsövet térfelszín felett, egy-egy megfogási ponton a beton talpazathoz kell bilincsezni!

△			
△			
△			
△			
Jel	Módosítás időpontja	Megjegyzés	Módosítást végezte

Zeichnung urheberrechtlich geschützt. Diese Unterlage ist Eigentum der HEAT Hungary Ges.m.b.H. jede Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Eigentümerin erfolgen.
Drawing subject to copyright. This document is the property of HEAT Hungary Ltd. It may not be used, reproduced, distributed, published and exhibited without the express consent of the owner.



Műszaki Innovációs és Kereskedelmi Kft.

1047 Budapest, Attila u. 63.

Tel.: (+36 1) 369-0763, 369-1532

Fax: (+36 1) 369-7216

Änderung/Revisions:

Konstr./Designed by:

Németh Richárd

Geprüft/Checked by:

Datum/Date:

2010.03.24.

Besteller:
Purchaser:

Ausführen:
Units off:

Masse/Ausfg.:
Mass per unit

Format:
Size:

Bauwerk:
Structure:

Gesamtmasse:
Total mass:

A4

Benennung:
Title:

Maßstab:
Scale:

Ersatz für:
Substitution for:

HHR-4-G6T-D63 típ. állomás

1:1

Ersetzt durch:
Replaced by:

Angebot Nr. / Offer No.

Auftrag Nr. / Order No.

Zeichnung Nr. / Drawing No.

Änderungsindex
Modification Index

HHR-4-G6T-D63-00-00

0